REGIONE CAMPANIA

Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti
e Autorizzazioni Ambientali
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Salerno

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Il giorno 05/06/2024 alle ore 11,00 presso la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno, autoconvocata nella seduta del 22/04/2024 e con nota prot. 206157 del 23/04/2024, si è tenuta, ai sensi dell'art 29 quater, comma 5, D.Lgs. 152/06 e della L. 241/90, la terza seduta della Conferenza di Servizi per la Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla società La Regina di San Marzano di Antonio Romano spa – installazione in Via Nuova San Marzano, 14 – Scafati, per l'attività IPPC 1.1 e 6.4b2
Sono presenti:
- per la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno:
  - Anna Martinoli – Presidente, collegata in modalità telematica;
  - ing. Giovanni Galiano;
  - dott.ssa Giuseppina Sessa;
- per l'Università del Sannio:
  - prof. Stefano Acierno;
- per il Comune di Scafati, per delega:
  - ing. Nicola Fienga;
- per la società La Regina di San Marzano di Antonio Romano spa, per delega:
  - prof.ing. Alberto Carotenuto;
  - ing. Giovanni Ferrara;
  - ing Francesco Vivenzio;
  - sig. Francesco Scutiero.

Risultano assenti, benché regolarmente invitati: ARPAC Dipartimento Salerno, Provincia di Salerno, Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, ASL Salerno, UOD Genio Civile Salerno, Autorità di Bacino del Distretto dell'Appennino Meridionale, Parco Regionale del Fiume Sarno, Comando Vigili del Fuoco Salerno.
Assume le funzioni di segretaria la sig.ra Giuseppina Giordano.
Il Presidente dichiara aperta la seduta e comunica che sono pervenute le seguenti note che formano parte integrante del presente verbale:

- nota del Dipartimento ARPAC Salerno prot. 30854 del 15/05/2024, acquisita al prot. 242690 pari data con la quale si conferma il parere favorevole con prescrizioni già espresso nella CdS del 22/04/24 con nota prot. 25204/2024;
- nota del Comando Vigili del Fuoco Salerno prot. 14188 del 17/05/2024, acquisita al prt. 247412 pari data, con la quale si prende atto che la documentazione trasmessa non contiene specifici riferimenti alla normativa antincendio e si rappresenta che, qualora per l'attività prevista in progetto intervenissero in corso d'opera modifiche tali da incidere in maniera sostanziale sulla materia della prevenzione incendi, sarà necessario attivare le procedure di cui agli artt. 3 e 4 con le modalità di cui al DM 7/8/2012;
- rapporto tecnico-istruttorio Università del Sannio n. 133/ter/SA, acquisito al prot. 278517 del 05/06/2024.

Si prende atto che nella documentazione integrativa la Società ha trasmesso il D.D. 29 del 18/04/2024 emesso dal Consorzio di Bonifica Integrale del Sarno con il quale rilascia N.O. con prescrizioni allo scarico indiretto nel Controfosso dx del fiume Sarno delle acque meteoriche depurate (portata 125 l/s) e delle acque di lavorazione depurate (75 l/s).
Si dà lettura del parere ARPAC e della nota dei Vigili del Fuoco.
Per quanto riguarda la nota dei Vigili del Fuoco, il delegato della società dichiara che il progetto oggetto di conferenza è già conforme al progetto antincendio presentato.
L'ing. Fienga, in rappresentanza del Comune di Scafati, relativamente agli aspetti urbanistici consegna agli

atti della conferenza nota prot. 34977 del 03/06/2024, a firma del Responsabile del Settore IV dell'ente, attestante la compatibilità urbanistica dell'insediamento produttivo. Circa la compatibilità edilizia, lo stesso Responsabile del Settore IV ha rappresentato, come agli atti del succitato Settore, è presente una relazione dettagliata ed asseverata da parte di tecnico qualificato ove vengono indicati tutti i titoli edilizi, l'ultimo dei quali risulta essere il permesso di costruire convenzionato n. 28/2020; le ulteriori e diverse opere realizzate sono da ritenersi varianti non essenziali: pertanto sussiste la compatibilità edilizia dell'insediamento produttivo.

Chiede inoltre alcuni chiarimenti circa la gestione delle acque reflue dell'area adibita a parcheggio ai fini della realizzazione del collegamento all'impianto di depurazione.

Al riguardo, il delegato della società dichiara che nel transitorio della realizzazione del collegamento fognario recapitante le acque reflue dell'area di parcheggio all'impianto di depurazione dell'opificio, intende operare come in precedenza autorizzato trasportando con autobotti le acque reflue raccolte all'impianto di depurazione.

In ogni caso il comune di Scafati richiede che, appena fosse realizzata la rete fognaria su via Nuova San Marzano, la ditta provveda al necessario allaccio.

L'ing. Fienga prende atto, altresì, del sistema di abbattimento delle emissioni odorigene attivato dalla ditta e richiede un costante e puntuale monitoraggio.

Inoltre, prescrive che la ditta trasmetta dettagliato calcolo idraulico atto a dimostrare il non superamento della soglia di portata pari a 125 l/s della tubazione di scarico recapitante nel Controfosso dx Sarno.

Per quanto sopra evidenziato e preso atto di tutta la documentazione prodotta agli atti, il Comune di Scafati esprime parere favorevole di competenza con le seguenti prescrizioni:

- collegamento alla rete fognaria non appena realizzata;
- monitoraggio continuo e puntuale delle emissioni odorigene dell'intero stabilimento;
- dettagliato calcolo idraulico atto a dimostrare il non superamento della soglia di portata pari a 125 l/s della tubazione di scarico recapitante nel Controfosso dx Sarno.

Il prof. Acierno espone nel dettaglio il rapporto tecnico-istruttorio dell'Università del Sannio con richiesta di alcuni chiarimenti sulla natura di attività tecnicamente connessa dell'area destinata a parcheggio.

L'istante, in merito alle richieste dell'Università, fornisce chiarimenti e in particolare dichiara che l'attività di parcheggio è da intendersi tecnicamente connessa tenuto conto di quanto riportato in relazione tecnica.

Sentiti i chiarimenti, il prof. Acierno esprime valutazione favorevole

La società chiede altresì che, nelle more della realizzazione del collegamento stabilimento/parcheggio, l'attività di parcheggio sia svolta in conformità con quanto autorizzato con atto del comune n. 34934 del 10/06/2021.

L'ufficio competente valutata la documentazione integrativa relativa all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla Società La Regina di San Marzano, acquisita in data 16/05/2024 prot. 0243517 chiede i seguenti chiarimenti:

1) Scheda A- Informazioni Generali

Considerato che è stato dichiarato che l'attività viene esercitata per tutto l'anno, riformulare la scheda riportando la capacità massima secondo quanto previsto dalla definizione dell'IPPC 6.4 b)2;

2) Ripresentazione della Scheda I – Rifiuti compilata in ogni sua parte.

Il delegato dichiara che la capacità massima è di 2255,02 t/g approssimata a 2300 t/g e riformulerà la scheda A in tal senso.

Ripresenterà altresì la Tavola S e la scheda I secondo le indicazioni richieste.

Sentiti i chiarimenti l'ufficio procedente esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- all'ottenimento della certificazione ISO 14001:2015, la stessa dovrà essere trasmessa a questa Struttura unitamente all'intera documentazione, ai fini della verifica dell'avvenuta ottemperanza alle BAT n. 1 e n.2;
- presentazione di un cronoprogramma delle opere a farsi relative al sottopasso di collegamento.

Il Presidente, sentiti i chiarimenti della società, acquisito il parere favorevole con prescrizioni dell'ufficio procedente, la valutazione favorevole dell'Università del Sannio, il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Scafati, il parere favorevole con prescrizioni del Dipartimento ARPAC Salerno, la nota del Comando Vigili del Fuoco Salerno, e acquisito l'assenso ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 degli enti assenti (Provincia di Salerno, Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, ASL Salerno, UOD Genio Civile Salerno, Autorità di Bacino del Distretto dell'Appennino Meridionale, Parco Regionale del Fiume Sarno) che regolarmente invitati non hanno fatto pervenire alcuna determinazione in merito, dichiara chiusi i lavori della conferenza dei servizi con l'approvazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale

presentata dalla società La Regina di San Marzano di Antonio Romano spa – installazione in Via Nuova San Marzano, 14 – Scafati, per l'attività IPPC cod. 1.1 e cod. 6.4b2.
Il rilascio del decreto autorizzativo è subordinato alla presentazione dell'intero progetto in una copia cartacea e su un supporto digitale aggiornato con i chiarimenti forniti in conferenza e cronoprogramma degli interventi a farsi.
Alle ore 14.00 la seduta è chiusa. Del che è verbale letto confermato e sottoscritto. Lo stesso sarà inviato via PEC.

Il Presidente Anna Martinoli.....

Il Resp. Aut.Ambientali ing. Giovanni Galiano.....

Il Funzionario istruttore dott.ssa Giuseppina Sessa.....

Università del Sannio prof. Stefano Acierno.....

Comune di Scafati ing. Nicola Fienga.....

La Regina di San Marzano prof.ing. Alberto Carotenuto.....

ing. Giovanni Ferrara.....

ing. Francesco Vivenzio.....

sig. Francesco Scutiero.....

La segretaria verbalizzante Giuseppina Giordano.....